

L/1NSEN

DRAHTLOSE GEBÄUDETECHNIK


SCHNELLINSTALLATIONS- SHANDBUCH

TEMPERATUR-/FEUCHTIGKEITS-/CO2-GERÄT MIT OPTIONALER GERÄUSCHMESSUNG (-S) UND ANZEIGE (-I)
(LAN-MIOTY-E2-CO2-(S)-(I))




Empfohlene Montageanleitung:

- Immer an einer Innenwand montieren, z. B. im Flur
- Der Sensor funktioniert am besten in einer Höhe von 180 cm über dem Boden
- Montieren Sie das Gerät so, dass sich die Löcher an der Vorderseite auf der rechten Seite befinden
- Achten Sie darauf, dass das Symbol „UP“ auf dem Etikett (an der Seite) nach oben zeigt
- Vermeiden Sie Wärme-/Kältequellen (Sonnenstrahlung, Lampen, Rohre, starke Luftströmungen usw.).
- Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben.



Schritt 1

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf.
Entfernen Sie das Befestigungsteil, indem Sie die beiden mit roten Kreisen markierten Kunststoffteile nach innen drücken und das Teil dann nach oben abheben.




Schritt 2 (Gerät aktivieren):

Halten Sie einen Permanentmagneten an das Etikett auf dem Gerät – eine rote LED leuchtet auf und ein kurzer Piepton ertönt.

Halten Sie den Magneten so lange gedrückt, bis die LED erlischt (nach etwa 5 Sekunden) und ein weiterer kurzer Piepton ertönt.

Hinweis: Nach erfolgreicher Aktivierung blinkt eine grüne LED und das Gerät gibt einige Sekunden lang einen Signalton ab.

Hinweis: Wenn der Magnet weniger als 5 Sekunden lang gehalten wird, sendet das Gerät ein Paket und kehrt in den Ruhezustand zurück. Nach 25 Sekunden kann die Aktivierung erneut versucht werden.



Schritt 3a:

Befestigen Sie das Befestigungsteil gemäß den empfohlenen Montageanweisungen mit der Aufschrift „UP“ nach oben an einer Wand.

Verwenden Sie zwei Schrauben in den beiden rot markierten Löchern auf dem

Schritt 3b:

Befestigen Sie das Gerät an der Halterung. Achten Sie darauf, dass das Symbol „UP“ auf dem Etikett an der Seite des Geräts nach oben zeigt.

Hinweis: Die Lüftungsschlitze müssen sich auf der rechten

Seite befinden. Die Installation ist nun abgeschlossen!